

Справка о свободных мощностях трансформаторов АО «КазТрансОйл»							
№ п/п	Наименование ЗРУ	Наименование тр-ра	Ном. мощн., кВт	I (А)	P (кВт)	Загруз. %	Свободная мощн., кВт
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНУ						
1	ГНПС Павлодар	Ввод 1	5950	274	4744	80%	1206
		Ввод 2					
2	НПС Экибастуз	Ввод 1	5000	167	2965	59%	2005
		Ввод 2					
3	АВП Прииртышск	Ввод 1	100	5	93	93%	7
		Ввод 2					
4	НПС Петерфельд	Ввод 1	3749	44	458	12%	3291
		Ввод 2					
5	АВП Булаево	Ввод 1	1000	46	476	48%	524
		Ввод 2					
	МНУ						
1	ГНПС Каламкас	Ввод 1	2500	65	600	24%	1900
		Ввод 2					
2	НПС Северные Бузачи	Ввод 1	2560	5	100	4%	2460
		Ввод 2					
3	НПС Каражанбас	Ввод 1	4800	90	2900	60%	1900
		Ввод 2					
4	ГНПС Актау	Ввод 1	3500	60	1500	43%	2000
		Ввод 2					
5	НПС Жетыбай	Ввод 1	3060	65	1300	42%	1760
		Ввод 2					
6	ГНПС Узень	Ввод 1	5000	250	2500	50%	2500
		Ввод 2					
7	СПН Сай-Утес	Ввод 1	640	10	140	22%	500
		Ввод 2					
8	НПС Бейнеу	Ввод 1	2600	30	200	8%	2400
		Ввод 2					
	АНУ						
1	НПС им. Т. Касымова	Ввод 1	6 000	482	5 000	83%	1000
		Ввод 2					
2	НПС Индер	Ввод 1	6 000	347	3 600	60%	2400
		Ввод 2					
3	НПС им. Шманова Н. Н.	Ввод 1	7 438	482	5 005	67%	2433
		Ввод 2					
4	НПС Мартыши	Ввод 1	149	7	70	47%	79
		Ввод 2					
5	НПС Макат	Ввод 1	375	23	235	63%	140
		Ввод 2					
	ЛПДС "Уральск"						
1	НПС Б.Чаган	Ввод 1	12 800	924	8 000	62%	4800
		Ввод 2	12 800	924	8 000	62%	4800
2	СПН "Сахарный"	Ввод 1	320	24	160	50%	160
3	БПО	Ввод 1	320	24	70	22%	250
		Ввод 2	320	39	70	22%	250
	КарНУ						
1	ГНПС "Атасу"	Ввод 1	9520	867	9000	95%	520
		Ввод 2					
2	НПС "Степное"	Ввод 1	5950	424	4396	74%	1554
		Ввод 2					

	АкНУ						
1	ГНПС Кенкияк	Ввод 1	9 520	469	8 110	85%	1410
		Ввод 2					
2	ГНПС Алибекмола	Ввод 1	928	87	900	97%	28
		Ввод 2					
3	БПО Промбаза	Ввод 1	238	12	207	87%	31
		Ввод 2					

ШНУ

1	ГНПС Чулак-Курган	Ввод 1	2975	145	2500	84%	475
		Ввод 2					
2	НПС Жуан-Тюбе	Ввод 1	2231	88	1530	69%	701
		Ввод 2					
3	НПС Сузак	Ввод 1	2975	125	2154	72%	821
		Ввод 2					
4	ГНПС Шымкент	Ввод 1	9520	194	3399	35%	6121
		Ввод 2					

КНУ

1	НПС им.А.Култумиева	Ввод 1	1408	101,6	1281	91%	127
		Ввод 2					
2	НПС-3 ПС-4000кВА	Ввод 1	3200	66,0	2084	65%	1116
3	НПС-Косшагил	Ввод 1	200	24,1	178	89%	22
4	НПС-Прорва	Ввод 1	400	28,0	340	85%	60
		Ввод 2					
5	НПС-Каратон	Ввод 1	256	30,8	222	87%	34
		Ввод 2					
6	СПН-Опорная КТП-630кВА	Ввод 1	504	60,6	425	84%	79

ЖНУ

1	ГНПС Кумколь	Ввод 1	9520	405	7000	74%	2520
		Ввод 2					
2	ГНПС им. Б. Джумагалиева	Ввод 1	5950	180	3106	52%	2844
		Ввод 2					
3	НПС "Барсенгир"	Ввод 1	5000	116	2000	40%	3000
		Ввод 2					