

Доступная мощность по котельным установкам АО "КазТрансОйл"

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Марка котла.	Марка горелки котло.	Год выпуска котлов	Количество, шт	Объект	НУ	Установленная мощность котла, Гкал/час	Присоединенная мощность, Гкал/час	Наличие свободных и доступных мощностей, Гкал/час	Количество котлов (раб.+резерв)
1	котельная	Мерт	MS 1600\6	UM8VZTU	2010	2	НПС Прииртышск	ПНУ	1,600	2,11	нет	1+1
2	котельная	Мерт	MS1800/6	UM8VZTU	2007	2	ГНПС Павлодар		1,800	1,73	0,07	1+1
3	Котельная	Мерт	MS-1800/6	U8VZTU	2007	3	ГНПС "Атасу"		3,600	1,9	1,700	2+1
4	Котельная	водогрейный	MEPT MG-1000/6	URG-7z	2006 / 2006	2	ЛПДС "Бейнеу"	МНУ	1,000	0,942	0,058	1+1
5	Котельная	водогрейный	MEPT MG-1000/6	URG-7z	2006 / 2006	2	СПН "Сай-Утес"		1,000	0,534	0,466	1+1
6	Котельная	водогрейный	КСВ-2ЛЖ	ГГ-2	1998 / 1999	2	ГНПС "Узень"		1,600	0,898	0,702	1+1
7	Котельная	водогрейный	MEPT MG-1600/6	RS-190	2000 / 2001	2	НПС "Каражанбас"		1,600	0,577	1,023	1+1
8	Котельная	Водогрейный	MEPT MG-3000/8	URG9AZ 2шт.	2012	2	ГНПС "Кенкияк"	АкНУ	3,000	1,910	1,090	1+1
9	Котельная	Водогрейный	MEPT MG1800/6		2005	2	ЛПДС "Кульсары"	КНУ	1,800	0,740	1,060	1+1
10	Котельная	Водогрейный	MEPT MG1000/6		2005	2	НПС-3		1,000	0,765	0,235	1+1
11	Котельная	MEPT	MG-1800/6	URET U7VZTU	2004	2	СПН "Сахарный"	АНУ	1,800	0,67	1,13	1+1
12	Котельная	MEPT	MG-1000/6	URET U7VZTU	2007	2	НПС "Индер"		1,000	0,752	нет	1+1